

GMINA WADOWICE GÓRNE

39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116
NIP 8172175250 REGON 851661234

Wadowice Górne 26.01.2022 r.

Znak postępowania:UG-IR.271.1.2022.AK

- do wszystkich wykonawców -

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Izbiska – Jamy (Przybysz) – Wierzchowiny I – etap III.”

Działając na podstawie art.284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25) - dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Wadowice Górne, Wadowice Górne 116, 39-308 Wadowice Górne, **przekazuje treści zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia(SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie 1 z dnia 26.01.2022 r.:

W przedmiarze w pozycjach 261 i 366 są studnie betonowe o śr. 1200, które nie występują w projekcie na kanałach grawitacyjnych kolektorów „N” i „B”, których te pozycje dotyczą.

Prosimy o wykreślenie pozycji 261 i 366 z przedmiaru.

ODPOWIEDŹ:

Proszę o wykreślenie wymienionych pozycji ze studniami o śr 1200.

Pytanie 2 z dnia 26.01.2022 r.:

W przedmiarze w pozycji 176 jest studnia betonowa o śr. 1200. Natomiast w projekcie studnia czyszczakowa „a9” ma średnicę 1500. Ponadto studnia czyszczakowa „n6” w pozycji 296 w przedmiarze ma średnicę 1000 zgodnie z projektem.

Prosimy o określenie właściwych średnic studni czyszczakowych.

ODPOWIEDŹ:

Studnię "a9" proszę przyjąć zgodnie z projektem o śr 1500, natomiast studnię "n6" o śr 1000.

WOJCI GMINY
Wadowice Górne
Michał Deptuła