



1	WIATROŁAP	6,7
2	SZATNIA	7,0
3	WC	3,4
4	WC	4,4
5	SALA TANECZNA	148,3
6	POMIESZCZENIE 1	34,2
7	CHŁODNIA	23,1
8	OSP	32,9
9	CHŁODNIA	10,6
10	WIATROŁAP	5,8
11	WC	2,0
12	SALA OSP	48,2
13	ZAPLECZE SOC.JALNE	11,7
SUMA POW. UŻYT. ISTN.		338,3 m²
14	SALA TANECZNA	134,40
SUMA		472,70 m²

ISTNIEJĄCA CZĘŚĆ OSP

PROJEKTOWANA CZĘŚĆ OSP

PROJEKTOWANY TARAS

OZNACZENIA:

- PWP – POŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU In=100A Z WYZWALACZEM WZROSTOWYM 230V, IP–44, W II KL. OCHRONNOSCI
- PPWP – PRZYCISK POŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU Z SYGNALIZACJĄ STANU WYŁĄCZNIKA Z CERTYFIKATEM CNBOP
- TG – ISTNIEJĄCA TBLICA ROZDZIELCZA GŁÓWNA TYP WNĘKOWA WYKONANA W II KL. OCHRONNOSCI
- T1 – PROJEKTOWANA TABLICA ROZDZIELCZA TYP WNĘKOWA WYKONANA W II KL. OCHRONNOSCI
- NG1,NG2 – NAGRZEWNICA GAZOWA P=400W, U=230V
- JZ – JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI P=4kW U=400V
- JW – JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI P=200W U=400V
- WZ – WYWIEWTRZAK ZINTREGOWANY P=120W U=400V
- W1 – WYŁĄCZNIK SERWISOWY NAGRZEWNICY GAZOWEJ
- W2 – WYŁĄCZNIK SERWISOWY KLIMATYZATORA

URZĄDZENIA SYSTEMU DETEKCJI GAZU:

- MD–2.ZA – MODUŁ AWARYJNY SYSTEMU
- PS3 ZASILACZ MODUŁU 17Ah Z AKUMULATORAMI
- DEX–12 DETEKTOR GAZU SELEKTYWNY NA GAZ ZIEMNY PRZECIWWYBUCHOWY
- MAG ELEKTROZAWÓR ODCINAACY DOPŁYW GAZU
- SL–31 SYGNALIZATOR AKUSTYCZN–OPTYCZNY SYSTEMU

NAZWA INWESTYCJI /OBJEKTU:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO OSP WAMPIERZÓW WRAZ Z INSTALACJAMI W WAMPIERZOWIE			
ADRES OBJEKTU:	WAMPIERZÓW 75a, 39-308 WADOWICE GÓRNE DZ. NR 568			SKALA 1:100
INWESTOR:	GMINA WADOWICE GÓRNE 39-308 WADOWICE GÓRNE 116			NR RYS.
PRZEDMIOT RYSUNKU	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SIŁY - RZUT PARTERU			
PROJEKTANT: ARCHITECTURA	IMIE, NAZWISKO mgr inż. ANDRZEJ RUDOLF	NR. UPRAWNIEN PDK/0072/POOE/12 PROJ. INSTAL.ELEKTRY. BEZ OGRANICZEŃ	DATA OPRACOWANIA 09.2021	PODPIS 3.E
SPRWDZAJĄCY:	mgr inż. WŁADYSŁAW RUDOLF	E-71/98 PROJ. INSTAL.ELEKTRY. BEZ OGRANICZEŃ	09.2021	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	STADIUM PROJEKTOWE Proj. techniczny	GProjekt	Biuo Projektowe mgr inż. arch. Grzegorz Piskor ul. Lelewela 10, 39-300 Mielec tel. 695 990 519