



OZNACZENIA:

ZK – ZACISK KONTROLNY MONTOWANY W TRUDNO PALNEJ SKRZYŃCE ZAMONTOWANEJ W ŚCIANIE BUDYNKU.

PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ W RURZE PCV Ø 28 POD ELEWACJĄ BUDYNKU PROWADZONĄ W MUROWANEJ CZĘŚCI STOSOWAĆ ZWODY NISKIE DRUTEM OCYNKOWANYM Ø 8mm NA UCHWYTACH
NA DACHU DO ZWODÓW DACHOWYCH PRZYŁĄCZYĆ WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY DACHU, DLA KOMINÓW CERAMICZNYCH WYKONAĆ ZWODY PIONOWE Ø KĄCIE OCHRONY 45stopni.

UZIOM WYKONAĆ JAKO FUNDAMENTOWY PŁASKOWNIKIEM FeZn 30x4mm

NAZWA INWESTYCJI /OBJEKTU:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO OSP WAMPIERZÓW WRAZ Z INSTALACJAMI W WAMPIERZOWIE			
ADRES OBJEKTU:	WAMPIERZÓW 75a, 39-308 WADOWICE GÓRNE DZ. NR 568			SKALA 1:100
INWESTOR:	GMINA WADOWICE GÓRNE 39-308 WADOWICE GÓRNE 116			NR RYS.
PRZEDMIOT RYSUNKU	PLAN INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ - RZUT DACHU			
PROJEKTANT: ARCHIBUDA	IMIĘ, NAZWISKO mgr inż. ANDRZEJ RUDOLF	NR. UPRAWNIEN PDK/0072/POOE/12 PRD.J. INSTAL.ELEKTRY. BEZ OGRANICZEŃ	DATA OPRACOWANIA 09.2021	PODPIS 4.E
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. WŁADYSŁAW RUDOLF	E-71/98 PRD.J. INSTAL.ELEKTRY. BEZ OGRANICZEŃ	09.2021	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	STADIUM PROJEKTOWE Proj. techniczny	GProjekt	Biuro Projektowe mgr inż. arch. Grzegorz Plikor ul. Lelewela 10, 39-300 Mielec tel. 695 990 519