



O Z N A C Z E N I A

- MD-2.ZA MODUŁ ALARMOWY SYSTEMU
- DEX -12 DETEKTOR GAZU SELEKTYWNY NA GAZ ZIEMNY WYKONANIE PRZECIWWYBUCHOWE
- PS-3 ZASILACZ Z AKUMULATORAMI 17Ah
- S-3 SYRENA ALARMOWA 12V
- LD-1 LAMPA SYGNAŁOWA 12V ŻÓŁTE ŚWIATŁO
- MAG-3 ZAWÓR ODCINAJĄCY GAZ UJĘTY W PROJEKCIE SANITARNYM

UWAGA: PODANE KONKRETNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, WIEC WSZELKIE NAZWY FIRMOWE WYROBÓW I URZĄDZEŃ UŻYTE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WINNY BYĆ TRAKTOWANE JAKO DEFINICJE STANDARDU A NIE KONKRETNE NAZWY FIRMOWE URZĄDZEŃ I WYROBÓW ZASTOSOWANYCH W DOKUMENTACJI. DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH, JAKO RÓWNOWAŻNE ZOSTANĄ UZNANE ROZWIĄZANIA POSIADAJĄCE CECHY I PARAMETRY OKREŚLONE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I WYROBÓW PODANYCH JAKO PRZYKŁADOWE.

UWAGA: LOKALIZACJĘ SYRENY I LAMP SYGNAŁOWYCH USTALIĆ Z INWESTOREM NA ETAPIE WYKONASTWA
SYRENĘ S-3 I LAMPĘ LD-1 MOŻNA ZASTĄPIĆ SYGNALIZATORAMI TYP SL-31 SZT.1

SYSTEM OCHRONY – SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA W UKŁADZIE: TN-S

NAZWA INWESTYCJI /OBIEKTU:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO OSP WAMPIERZÓW WRAZ Z INSTALACJAMI W WAMPIERZOWIE			
ADRES OBIEKTU:	WAMPIERZÓW 75a, 39-308 WADOWICE GÓRNE DZ. NR 568			SKALA
INWESTOR:	GMINA WADOWICE GÓRNE 39-308 WADOWICE GÓRNE 116			NR RYS.
PRZEDMIOT RYSUNKU	SCHEMAT BŁOKOWY AKTYWNEGO BEZPIECZEŃSTWA GAZU			
	IMIĘ, NAZWISKO	NR. UPRAWNIEN	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
PROJEKTANT: ARCHITEKTURA	mgr inż. ANDRZEJ RUDOLF	PDK/0072/POOE/12 PRD.J. INSTALELEKTRY. BEZ OGRANICZEŃ	09.2021	5.E
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. WŁADYSŁAW RUDOLF	E-71/98 PRD.J. INSTALELEKTRY. BEZ OGRANICZEŃ	09.2021	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	STADIUM PROJEKTOWE Proj. techniczny	GProjekt	Biurowie Projektowe mgr inż. arch. Grzegorz Pikor ul. Lelewela 10, 39-300 Mielec tel. 695 990 519