

WIĘŹBA DACHOWA Z DREWNA IGLASTEGO KLASY C24 (K27)

- PRZEKROJE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW
  - MURŁATY 16 x 16cm,
  - KROKIEW 7 x 14cm,
  - PLATEW POŚREDNIA 16 x 16cm
  - SŁUPKI 16 x 16cm
  - JĘTKA 7 x 14cm
  - PODWALINY 10 x 18cm
- SPADEK POŁACI DACHOWEJ - 25^{O}
- MAKSYMALNY ROZSTAW KROKWI =90cm DLA DACHU GŁÓWNEGO i 85cm DLA DACHU JĘTKOWEGO
- MURŁATY MOCOWAĆ DO WIEŃCA ŚCIANY KOLANKOWEJ ZA POMOCĄ KOTEW M16 ZABETONOWANYCH W WIEŃCU ŚCIANY W TRAKCIE JEGO ZALEWANIA W ROZSTAWIE NIE WIEKSZYM NIŻ 2 m, BĄDŹ KOTWAMI WKLEJANYMI NP.HILTI hit HY
- PŁATWIE OPIERAĆ NA SŁUPACH DREWNIANYCH I NA SCIANACH SZCZYTOWYCH. POD SŁUPY WIĘŹBY DACHOWEJ ZASTOSOWAĆ PODWALINY DREWNIANE DO ROZŁOŻENIA OBCIĄŻENIA Z DACHU NA STROP PIĘTRA
- WSZYSTKIE ELEMENTY WIĘŹBY DACHOWEJ PRZED ZAMONTOWANIEM ZABEZPIECZYĆ ŚRODKIEM OWADOWBÓJCZYM, GRZYBOBÓJCZYM ORAZ PRZECIWOGNIO. PO WYKONANIU MONTAŻU WIĘŹBY DACHOWEJ WYKONAĆ POPRAWKI NA ZABEZPIECZENIU
- WSZYSTKIE POŁĄCZENIA WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI CIESIELSKIMI LUB ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH ŁĄCZNIKÓW CIESIELSKICH TYPY BMF/SIMPSON
- ODLEGŁOŚĆ ELEMENTU DREWNIANEGO OD WEWNĘTRZNEGO LICA PRZEWODU KOMINOWEGO DYMOWEGO min. 25cm. W PRZYPADKU ZBLIŻENIA ELEMENT DREWNIANY ZABEZPIECZYĆ POPRZEZ OKUCIE BLACHĄ STALOWĄ

BIURO PROJEKTOWE MM.KONSTRUKTOR
Mirosław Marnik
39-300 Mielec
ul. Kościelna 14
tel. 660 677 315

NAZWA INWESTYCJI: **Przebudowa i nadbudowa budynku usługowo- biurowego z częścią mieszkalną Przebendów 44, gmina Wadowice Górne**

INWESTOR: GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Wadowicach Górnych, Przebendów 44, 39-308 Wadowice Górne

ADRES OBIEKTU: obręb 0107 Przebendów, jednostka ewidencyjna 181110_2 Wadowice Górne, działka nr 234

PRZEDMIOT RYSUNKU: Rzut więźby dachowej

PROJEKTANT: mgr inż. Mirosław MARNIK	UPR NR: K-108/01 (W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNEJ)	PODPIS	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Grzegorz PIKOR	UPR NR: PDK/0186/POOK/05 (W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNEJ)	PODPIS	
BRANŻA: KONSTRUKCJA	STADIUM PROJEKTOWE: PROJ. BUDOWLANY	DATA: 04.2021	SKALA: 1:50	NR RYS.: 05